



**ZBORNICA ZA
RAZVOJ
SLOVENSKEGA
ZASEBNEGA
VAROVANJA**

STROKOVNO MNENJE IN POTRDILO

Št. strokovnega mnenja in potrdila: 19002-C-931 Klasifikacija: Ni v EX izvedbi

Izdelek: MX7 Galaxy

Alarmno centralo MX7 Galaxy sestavlja: krmilnik CyBro-2, analogni modul AiC-12, digitalni modul Bio-24R, GSM modul GSM-1 ver3.2, napajalnik TRIO-UPS/1AC/24DC/5, hupa z bliskavico SIR-E LED in HMI panel MT8071iE.

Tip:

Proizvajalec: TEVEL, d.o.o., Kisovec, SLOVENIJA

Naročnik in prevzemnika obveznosti: TEVEL, d.o.o., Borovniško naselje 7, 1412 KISOVEC

Skladnost s predpisi in z odredbo (Ur.l. RS št. 24/2012) predpisanimi standardi: Odredbo o varovanju s tehničnimi sredstvi Ur.l št.23/75, 25/82 in 26/84, TSG-N-002:2013, SIST EN 500054, SIST EN 61000-6-3:2007, IEC 61508-1 in IEC 61508-6.

Veljavnost strokovnega mnenja in potrdila zajema uporabnost zgoraj navedenega izdelka za dobo enega leta, to je do 19.5.2020. Potrdilo označuje ustreznost pregledanega vzorca in izdelkov, ki so izdelani v isti kvaliteti, natančno po pregledanem vzorcu. Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja ne prevzema nobene materialne odgovornosti nastale kot posledica izdanih strokovnih mnenj in potrdil.

Ljubljana, 20.5.2019

**Predsednik komisije za tipski pregled
alarmnih naprav:**

Prof. dr. Dušan Fefer



Predsednik ZRSZV:

Branko Slak